

URDHËR
Nr. 281, datë 1.10.2020

PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR PËRMBAJTJEN E URDHËRIT TË INSPEKTIMIT, TË LËSHUAR NGA INSPEKTORATI SHETËTËROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL (ISHTI), NË ROLIN E INSPEKTORATIT SHETËTËROR PËRGJEGJËS PËR SEKTORIN E GAZIT NATYROR, PËR KRYERJEN E INSPEKTIMEVE NË OBJEKTET E TRANSMETIMIT, SHPËRNDARJES DHE DEPOZITIMIT TË GAZIT NATYROR, TË TERMINALEVE TË GAZIT NATYROR TË LËNGËZUAR, SI DHE TË OBJEKTEVE TË TJERA TË GAZIT

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës; të pikës 1, të kreut VI, të vendimit nr. 573, datë 3.10.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave dhe të procedurave në ushtrimin e funksioneve mbikëqyrëse në sektorin e gazit natyror të ministrisë përgjegjëse për energjinë”, si dhe të vendimit nr. 410, datë 13.5.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial”

URDHËROJ:

1. Kryerja e inspektimeve teknike në objektet e transmetimit, shpërndarjes dhe depozitimit të gazit natyror, të terminaleve të gazit natyror të lëngëzuar, si dhe të objekteve të tjera të gazit, realizohet nga inspektorët e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) në rolin e inspektoratit shtetëror përgjegjës për sektorin e gazit natyror, mbi bazën e urdhrit të inspektimit të lëshuar nga kryeinspektori.

2. Inspektorët e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI), që mbulojnë aktivitetet për sektorin e gazit natyror për realizimin e inspektimeve teknike në objektet e transmetimit, shpërndarjes dhe depozitimit të gazit natyror, të terminaleve të gazit natyror të lëngëzuar, duhet të jenë të pajisur me kartën e identifikimit të inspektorit për gazin natyror, sipas përcaktimeve të urdhrit të ministrit nr. 170, datë 8.6.2020, “Për miratimin e formës dhe të përmbajtjes së kartës së identifikimit për inspektorin që kryen inspektim teknik në sektorin e gazit natyror”.

3. Objekti i inspektimeve teknike do të jetë zbatimi i dispozitave të parashikuara në ligjin nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, të ndryshuar, për sa ka të bëjë me aspektet teknike të projektimit, ndërtimit dhe shfrytëzimit të instalimeve dhe pajisjeve që shërbejnë për transmetimin, shpërndarjen, depozitimin nëntokësor të gazit natyror, si dhe terminalët e gazit natyror të lëngëzuar, për sa ka të bëjë me rregullat teknike përkatëse, në lidhje me performancën e veprimtarive të gazit nga ana e subjekteve që kryejnë veprimtari gazi, subjekteve të sektorit publik dhe shfrytëzuesve të sistemit të gazit.

4. Në procesin e inspektimit teknik, nga ana e inspektorëve duhet të përfshihet inspektimi për çështjet si më poshtë, por pa u kufizuar, lidhur me:

a) disponimin e lejes së ndërtimit dhe operimit të infrastrukturës së gazit natyror miratuar nga Këshilli i Ministrave;

b) disponimin e dokumentacionit të plotë teknik për vendosjen e pajisjeve dhe të instalimeve;

c) verifikimin nëse instalimi dhe testimi i pajisjeve të gazit është kryer në përputhje me ligjin dhe rregullat teknike përkatëse;

ç) respektimin e kushteve që përfshihen në marrëveshjen e lidhur në përdorimin e instalimeve në sektorin e gazit;

d) verifikimin nëse ka modifikime të miratimit të dhënë që ndryshojnë objektin e këtij miratimi;

dh) verifikimin nëse është kryer kontrolli dhe testimi në përputhje me rregullat teknike dhe standardet e instalimeve;

e) kontrollin nëse punëmarrësit që përdorin dhe mirëmbajnë instalimet e gazit janë pajisur me dëshmitë përkatëse;

ë) verifikimin nëse është i plotë dokumentacioni në dosjen teknike të shërbimit të ngarkuar për kontrollin;

f) verifikimin nëse respektohen distancat e sigurisë, në rastin e:

i. zgjedhjes së gjurmës;

ii. vendosjes së tubacionit në tokë;

iii. vendosjes së tubacionit në sipërfaqe;

iv. vendosjes në hapësirat publike që preken nga trafiku rrugor dhe hekurudhor;

v. kalimit në plane dhe rrjedhjeve të ujërave;

vi. kalimit në pyje;

g) verifikimin nëse është kryer kontrolli i tubove dhe i pajisjeve ndihmëse konform normave dhe specifikimeve të lejuara (dokumentacioni):

i. realizimi i kontrollit gjatë montimit (procesverbalet e provave) dhe mbrojtja e tubacionit;

ii. realizimi i kontrollit në instalimet anekse, kontroll mbi distancat e vendosjes, rrethimi, ndërtesat dhe lokalet, mbrojtja nga rreziqet elektrike, parandalimi i ndotjes së ujërave, mjetet e mbrojtjes nga zjarri, vendet e kontrollit etj.;

gj) verifikimin nëse zbatohen rregullat e shfrytëzimit, udhëzimet dhe instruksionet, mirëmbajtja, punimet, mbikëqyrja, ndërhyrjet etj.

5. Përmbajtja e formularit të urdhrit të inspektimit duhet të jetë sipas shtojcës 1 bashkëngjitur kësaj rregulloreje, dhe në të duhet të përfshihen:

i. të dhëna të përgjithshme të subjektit në të cilin do të bëhet inspektimi teknik;

ii. listëverifikimi për operatorët që kryejnë veprimtari në sektorin e gazit natyror;

iii. objekti i inspektimit.

6. Në rast se gjatë kryerjes së inspektimeve teknike evidentohen çështje dhe probleme specifike që nuk janë përfshirë në këtë model të urdhrit të inspektimit, kryeinspektori i propozon ministrit miratimin e ndryshimeve përkatëse.

7. Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial të marrë masat e nevojshme organizative, si dhe të përcaktojë fondet e nevojshme për përgatitjen e kopjeve të sekretuara të urdhrave të inspektimit.

8. Ngarkohet Drejtoria e Programit të Zhvillimit në Fushën e Hidrokarbureve, si dhe Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për ndjekjen e zbatimit të këtij urdhri.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

Belinda Balluku

SHTOJCA I

FORMULAR-URDHËR INSPEKTIMI

Miratoi
Kryeinspektori

()

Nr. **000001**

Datë:...../...../2020

Qarku:

Subjekti i inspektuar për herë të

1. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME TË SUBJEKTTT

1	Emri i subjektit	
2	Data e fillimit të aktivitetit	
3	Lloji i aktivitetit/licenca e operimit	
4	Adresa – Qendër (Rrugë, njësi, telefon)	
5	Adresa të tjera – Filiale (Rrugë, njësi, telefon)	
6	Përfaqësuesi i subjektit/drejtuuesi teknik (Emër, atësi, mbiemri)	
7	NUIS – QKB (Nr. Unik i Identifikimit)	
8	Tipi i pronësisë	Tipi i subjektit

2. LISTË VERIFIKIMI PËR OPERATORËT QË KRYEJNË VEPRIMTARI NË SEKTORIN E GAZIT NATYROR

Niveli teknologjik			
Operator i sistemit të transmetimit			
Operator i sistemit të shpërndarjes			
Operator i magazinimit			
Operator i terminalit			
Subjekte të tjera			

Tipi i inspektimit			
Inspektim fillestar			
Inspektim i programuar			
Riinspektim			
Inspektim jashtë programit (rastësor,			

emergjencë)			
Inspektim i kombinuar			

3. OBJEKTI I INSPEKTIMIT

			Komente
A ka leje ndërtimi dhe operimi të infrastrukturës së gazit natyror miratuar nga Këshilli i Ministrave			
Miratimi i organit përkatës për punimet ndërtimore është përfituar në përputhje me legjislacionin për objektet e ndërtimit			
A ka dokumentacion të plotë teknik për vendosjen e pajisjeve dhe të instalimeve.			
A është kryer instalimi dhe testimi i pajisjeve të gazit në përputhje me ligjin dhe rregullat teknike përkatëse			
Gjatë funksionimit të tyre, subjektet e sektorit të gazit, plotësojnë në kryerjen e veprimtarisë kushtet e përcaktuara nga ligji për operim të sigurt të sistemit			
A respektohen kushtet që përfshihen në marrëveshjen e lidhur në përdorimin e instalimeve në sektorin e gazit.			
A ka modifikime të miratimit të dhënë që ndryshojnë objektin e këtij miratimi			
A është kryer kontrolli dhe testimi në përputhje me rregullat teknike dhe standardet e instalimeve			
A janë pajisur punëmarrësit që përdorin dhe mirëmbajnë instalimet e gazit me dëshmitë përkatëse			
A është i plotë dokumentacioni në dosjen teknike të shërbimit të ngarkuar për kontrollin			
A respektohen distancat e sigurisë në rastin e: - zgjedhjes së gjurmës; - vendosjes së tubacionit në tokë; - vendosjes së tubacionit në sipërfaqe; - vendosjes në hapësirat publike që preken nga trafiku rrugor dhe hekurudhor; - kalimit në plane dhe rrjedhjeve të ujërave; - kalimit në pyje.			
A është kryer kontrolli i tubove dhe pajisjeve ndihmëse konform normave dhe specifikimeve të lejuara (dokumentacioni)			
Realizimi i kontrollit gjatë montimit (procesverbalet e provave) dhe mbrojtja e tubacionit			

Instalimet anekse. Kontroll mbi distancat e vendosjes, rrethimi, ndërtesat dhe lokalet, mbrojtja nga rreziqet elektrike, parandalimi i ndotjes së ujërave, mjetet e mbrojtjes nga zjarri, vendet e kontrollit etj.			
Rregullat e shfrytëzimit, udhëzimet dhe instruksionet, mirëmbajtja, punimet, mbikëqyrja, ndërhyrjet etj.			
A është në përputhje me standardet në fuqi cilësia e gazit të furnizuar			

Inspektorët e ISHTI-t

Përfaqësuesi i subjektit
